

Efectis France ZI Les Nappes 149, route du Marc F-38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN Tél: +33 (0)4 37 06 38 11

PROCÈS VERBAL DE CLASSEMENT

## PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002

## N° EFR-19-001758 N Valable 5 ans à compter du 23 avril 2020

Demandeur	AV COMPOSITES ZA de la Massane 11 avenue des Joncades Basses 13210 SAINT REMY DE PROVENCE - France
Référence commerciale	PANNEAUX TOITURES PLATES XAA (XAA)
Description sommaire	Panneau sandwich constitué d'une âme en polystyrène extrudé de 33 kg/m3, contrecollé avec une colle PU de 0,25 kg/m² sur les deux faces d'une masse acoustique lourde de 3 mm, puis sur une face d'une âme en polystyrène extrudé de 33 kg/m3, contrecollé sur les deux faces à l'aide d'une colle PU à raison de 0,25 kg/m², d'une tôle aluminium de 0,8 mm et de 2,16 kg/m².
Masse surfacique	De (10,8 à 15,2 kg/m²) ± 10 %
Épaisseur	De 40 à 174 mm
Coloris	divers
Utilisation	Toitures de vérandas et panneaux de remplissage

## Nature des essais :

- NF P 92-507 (2004) : Sécurité contre l'incendie Bâtiment Matériaux d'aménagement -Classement selon leur réaction au feu
- NF P 92-501 (1995): Essais de réaction au feu des matériaux Essai par rayonnement applicable aux matériaux rigides ou rendus tels (matériaux de revêtement collés) de toute épaisseur et aux matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 mm

## Classement:

М1

Essais réalisés avec trait de scie

Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (NFP 92-512 : 1986) : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais n°EFR-19-EPI-00158I du et LNE - P198026 – Document DEC/2 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Efectis France est agrée pour les essais de réaction au feu selon l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 février 1959.

28/05/2020

Les Avenières Veyrins-Thuellin, le 28/05/2020



X Pierre-Olivier
WILLAY

Ingénieur Chargé d'affaire Signé par : LE GOFF Guillaume Chef du Service Essais "Réaction au Feu" Signé par : Pierre-Olivier WILLAY